



Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych 0976.3/10/R02NP

- 1. Zleceniodawca:** ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
- 2. Nr umowy:** 0976/10/R02NP
- 3. Przedmiot klasyfikacji:** Drewno sosnowe pokryte powłoką lakieru ogniochronnego. Powłokę lakierniczą stanowi lakier „Fire Smart lakier ogniochronny do drewna” produkcji ICOPAL S.A. w ilości 200 g/m².
Klasyfikacja obowiązuje dla drewna o grubości minimalnej 9 mm.
- 4. Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób klasyfikuje się jako **niezapałny**
- 5. Podstawa klasyfikacji:** Norma PN-B-02874:1996. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.
Raporty z badań: LP-1282.3/2-3/06
- 6. Termin ważności:** 2011-04-20 (przedłużenie)
- 7. Załączniki:** -
- 8. Data:** 2010-05-12
- 9. Opracowanie:** Dr inż. Andrzej Kolbrecki

KIEROWNIK
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych
Dr inż. Andrzej Kolbrecki

KIEROWNIK
Zakładu Badań Ogniwych
dr Andrzej Borowy

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.